

包银高铁宁夏石嘴山南牵引站 220 千伏外部供电工程 竣工环境保护验收意见

2024 年 8 月 8 日，国网宁夏电力有限公司建设部在银川组织召开了包银高铁宁夏石嘴山南牵引站 220 千伏外部供电工程竣工环境保护验收会议。参加会议的有：国网宁夏电力有限公司发展策划部、设备部，技术审评单位国网宁夏电力有限公司经济技术研究院、国网宁夏电力有限公司电力科学研究院，建管单位国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司，项目设计单位宁夏宁电电力设计有限公司，施工单位宁夏隆鼎电力有限公司，项目监理单位宁夏电力建设监理咨询有限公司，验收调查单位云南天启环境工程有限公司，验收监测单位宁夏盛世蓝天环保技术有限公司，环评单位北京中咨华宇环保技术有限公司等单位的代表及特邀专家(名单附后)。

会议听取了建设(管理)单位关于项目建设和环境保护实施情况的汇报，监理单位关于项目环境监理的汇报，验收调查单位关于项目竣工环境保护验收调查情况的汇报，技术审评单位关于材料预审和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成了验收意见如下：

一、项目建设情况

本项目位于宁夏石嘴山市大武口区、惠农区及平罗县。建设内容：(1) 兰山 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程：本期在兰山 220kV 变电站 220kV 出线侧南起第 2 间隔扩建 1 回 220kV 出线间隔。(2) 城关 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程：本期在城关 220kV 变电站 220kV 出线侧南起第 1 间隔扩建 1 回 220kV 出线间隔，完善 9E 设备间隔。(3) 兰山-石嘴山南牵引站单回 220kV 线路工程(220kV 兰石牵线)：新建 110kV 架空线路长度

1×9.398km，新建杆塔共计 27 基。（4）城关-石嘴山南牵引站 220kV 线路工程（220kV 城石牵线）：新建 110kV 架空线路长度 13.634km，其中单回线路长度 1×5.507km，双回线路长度 2×8.127km，新建杆塔共计 48 基。（5）城宇 110kV 线路改造工程：拆除原城宇单回路 110kV 架空线路长度 0.26km 及 2#-4#钢管杆，新建单回路地下电缆 0.26km 及 1#、3#钢管杆。

二、项目变动情况

本项目属于一般变动。

三、环境保护设施（措施）落实情况

本项目按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、项目建设对环境的影响

本项目采取了有效的生态保护措施，临时占地恢复原有土地功能；固体废物得到了妥善处置，对环境无影响；项目及环境敏感目标的电磁环境和声环境监测值均符合验收要求；本期不新增人员，无新增生活污水，对水环境无影响。

五、验收结论

本项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，验收组认为本项目竣工环境保护验收结论为合格，同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强项目运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收组组长： 

2024年8月8日

验收组成员签字表

分工	姓 名	单 位	职务/ 职称	签 字	备注
组长	王志强	国网石嘴山供电公司建设部	主任	王志强	建设 (管理) 单位
成员	田 源	国网宁夏电力有限公司建设部	高工	田源	
	马 钊	国网宁夏电力有限公司发展策划部	高工	马钊	
	王巍清	国网宁夏电力有限公司设备部	高工	王巍清	
	沈海军	国网石嘴山供电公司建设部	项目 负责人	沈海军	
	丁 凯	国网石嘴山供电公司发展部	高工	丁凯	
	田宁涛	国网石嘴山供电公司输电运检中心	专责	田宁涛	特邀 专家
	汪 斌	国网宁夏电科院	正高	汪斌	
	拓守桓	宁夏核与辐射安全中心	高工	拓守桓	
	包克俭	宁夏电力设计院有限公司	正高	包克俭	技术审 评单位
	豆利龙	国网宁夏经研院	专责	豆利龙	
	张庆霞	国网宁夏电科院	高工	张庆霞	验收调 查单位
	李建军	云南天启环境工程有限公司	工程师	李建军	

分工	姓 名	单 位	职务/ 职称	签 字	备注
	汪 浩	宁夏盛世蓝天环保技术有限公司	技术员	汪浩	验收监 测单位
	付红安	宁夏宁电电力设计有限公司	主设	付红安	设计 单位
	王 祥	宁夏隆鼎电力有限公司	项目 经理	王祥	施工 单位
	刘思雨	宁夏电力建设监理咨询有限公司	监理	刘思雨	监理 单位
	史晓娟	北京中咨华宇环保技术有限公司	工程师	史晓娟	环评 单位